Sicher nach oben.

TÜV AUSTRIA

Checkliste Betriebskontrolle von betretbaren / nicht betretbaren Güteraufzügen einschließlich Kleingüteraufzügen

gemäß Hebeanlagenbetriebsverordnung 2009 - HBV 2009

Datum	kein Anfahren bei geöffneter Schachttüre, Fahrkorbtüre oder Lastträgertüre	Schachttüre lässt sich nicht öffnen, solange sich der Lastträger außerhalb der Entriegelungszone befindet	übliche Haltegenauigkeit in den Haltestellen vorhanden	Beleuchtung der Schachtzugänge (bei betretbaren Güteraufzügen auch im Lastträger) funktioniert	Schachtumwehrung und Schachttüren sind nicht beschädigt	keine für Benutzer gefahrbringende Beschädigung von Fußböden vor den Schachtzugängen und im Lastträger	Benutzerhinweise sind lesbar und aktuell	Unterschrift des Hebeanlagenwärters

Anmerkungen:
Weiters sind auch all jene Prüfungen durchzuführen, die zusätzlich in der Betriebsanleitung genannt sind.

Ausgabe 6/2017

www.tuv.at/aufzug